

Starostwo Powiatowe w Lubinie
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Kilińskiego 12b, 59-300 Lubin

Lubin, dn. 09.02.2021 r.

Znak sprawy: PODGiK.6630.35.2021

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończonych w dniu 09.02.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj. Dz.U. 2020 poz. 2052)

Przedmiot narady:	sieć kanalizacyjna
Lokalizacja:	Lubin (miasto) Obręb 2, dz.: 208, 210, 389, 451
Wnioskodawca:	BIURO TECHNICZNE "SZMAGARA" LESZEK SZMAGARA ul. Rynek 9/IIIp, 59-220 Legnica
Inwestor:	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Rzeźnicza 1, 59-300 Lubin
Projektant:	LESZEK SZMAGARA Inne upr.: projektowe: 38/82/Lw, 138/90/Lw, 10/93/Lw
Przewodniczący:	Małgorzata Leopolska- Leśna Z- ca Kierownika
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	26.01.2021 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników.

Stanowisko Przewodniczącego:

Bez uwag.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	WNIOSKODAWCA elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
2	Starostwo Powiatowe w Lubinie, Departament Architektury, Nieruchomości ul. Jana Kilińskiego 12B	Uczestnik nieobecny na naradzie	

Dokument wygenerował(a): Martyna Uszyńska, dn. 09-02-2021 14:43:00

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

	59-300 Lubin elektroniczny		
3	Starostwo Powiatowe w Lubinie, Departament Infrastruktury i Transportu ul. Jana Kilińskiego 12B 59-300 Lubin elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
4	Starostwo Powiatowe w Lubinie, Geodeta Powiatowy ul. Jana Kilińskiego 12B 59-300 Lubin elektroniczny	Bez uwag. Uzgodniono pozytywnie	Krzysztof Siudziński
5	Gmina Miejska Lubin ul. Kilińskiego 10 59-300 Lubin elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie	Wioletta Tobjasz
6	ENERGETYKA Sp. z o.o. ul. M. Skłodowskiej-Curie 58 59-300 Lubin elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie z uwagami Nie dotyczy w zakresie sieci elektroenergetycznych. Nie dotyczy w zakresie sieci ciepłowniczych Energetyki Nie dotyczy w zakresie sieci wod-kan.	Robert Jambrożek, Mariusz Szot, Marcin Piasecki
7	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej "TERMAL" S.A. ul. Tysiąclecia 3 59-300 Lubin elektroniczny	Bez uwag Uzgodniono pozytywnie	Piotr Ziemlicki
8	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie ul. Rzeźnicza 1 59-300 Lubin elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie z uwagami projekt należy uzgodnić w MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie	Iwona Urban
9	NETIA S.A. ul. Poleczki 13 02-822 Warszawa elektroniczny	Bez uwag Uzgodniono pozytywnie	Marek Rzęsa
10	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu, ul. Gazowa 3 50-513 Wrocław elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie	Tomasz Godlejewski
11	Orange Polska S.A. Zarządzanie Zasobami Sieci i IT Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Krakowie ul. Alfreda Dauna 66 30-629 Kraków elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
12	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy	Uzgodniono pozytywnie z uwagami Prace ziemne w miejscach zbliżeń z siecią gazową wykonać ręcznie. Zachować minimalne odległości. O planowanym terminie rozpoczęcia	Beata Urbańska

Dokument wygenerował(a): Martyna Uszyńska, dn. 09-02-2021 14:43:00

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

	we Wrocławiu/Gazownia w Lubinie ul. Odrodzenia 6 59-300 Lubin elektroniczny	prac ziemnych powiadomić Gazownię w Lubinie	
13	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy ul. Partyzantów 21 59-220 Legnica elektroniczny	<p>Uzgodniono pozytywnie z uwagami</p> <p>Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłoniętej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik.</p> <p>Należy stosować następujące średnice rur ochronnych: dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego, dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.</p> <p>Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN, - 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN, - 15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN, <p>należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć.</p> <p>Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw. Inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.</p>	Witold Piękny
14	Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Legnicy S.A. ul. Poznańska 48 59-220 Legnica elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie	Andrzej Fajfer
15	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Rejon w Głogowie ul. Mickiewicza 61 67-200 Głogów elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
16	Kamnet Turoń Kamil ul. Szafirowa 19 59-335 Obora elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
17	ORNET SIECI Sp z o.o. ul. Odrodzenia 11 59-300 Lubin elektroniczny	<p>Uzgodniono pozytywnie z uwagami</p> <p>Nie dotyczy. Brak uwag.</p>	Ewa Zielińska

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Z upoważnienia Starosty Lubińskiego
Małgorzata Leopolska- Leśna
Z- ca Kierownika

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. 2020 poz. 2052). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. 2020 poz. 2052) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. 2020 poz. 2052).

LEGENDA:

- Proj. sieć kanalizacji sanitarnej
- Si... Istn. studzienka kanalizacji sanitarnej
- S... Proj. studzienka kanalizacji sanitarnej
- Sch Proj. studnia chłonna

Za zgodność
z oryginałem

SZMAGARA

Biurowe Techniczne "Szmagara"
Leszek Szmagara
59-220 Legnica, ul. Rynek 9/IIIp

Temat	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki sanitarne z ZUW3 wraz z przepięciem wód popłucznych do kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej i ul. Kusocińskiego		
Adres	Lubin obręb 2 dz. nr 208, 210, 451, 389		
Obiekt	Sieć kanalizacji sanitarnej		
Tytuł rys.	Projekt zagospodarowania terenu		
Inwestor	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie		
Projektant	mgr inż. Leszek Szmagara specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych nr ewid. 38/82/Lw, 138/90/Lw, 10/93/Lw		
Opracowała	mgr inż. Agnieszka Piekłna		
Sprawił	inż. Stefan Augustyn specjalność instalacja i sieci sanitarne nr ewid. 157/70 i Kn -178/72		
Stadium	projekt budowlany i wykonawczy	Data 02.12.2020	
Branża	instalacje sanitarne	Skala 1:500	Nr rys. 2

Na podstawie art. 7d pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne skoordynowano usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu na naradzie koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Lubinie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zakończony w dniu 02.12.2020.
Znak sprawy: PODGIK.6630. 35.2021

Z up. Starosty Lubińskiego
Małgorzata Leppiska-Leśna
Z-ca Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

