

Lubin, dnia 22.04.2016

**Dotyczy:** ZP / 2 / 2016

W związku z zapytaniem do zapisów SIWZ na realizację zadania pn.: „Modernizacja pomieszczeń socjalnych w budynku socjalno – biurowym na bazie zaplecza technicznego MPWiK Spółka z o.o. w Lubinie”, Zamawiający działając na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 2164) wyjaśnia, co następuje:

**Pytanie 1:**

Niezgodna ilość opraw oświetleniowych wskazanych w projekcie z przedmiarem robót /zaniżona ilość/ projekt przewiduje 78 szt. Przedmiar 66.

**Odpowiedź 1:**

Sporządzając kosztorys ofertowy należy policzyć wszystkie oprawy oświetleniowe przewidziane w projekcie budowlanym.

**Pytanie 2:**

Nie ujęto w przedmiarze przebudowy linii kablowej z rozdzielni RG do rozdzielni R-4.

**Odpowiedź 2:**

Należy ująć koszt demontażu istniejącego kabla zasilającego pomiędzy rozdzielniami RG i R4 oraz ponowne jego ułożenie celem zasilenia nowoprojektowanej rozdzielni R-4.

**PROKURENT**  
**MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie**

*Tymoteusz Myrda*