



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie

HK.1331.23.2026.JC
Lubin, 2026-07-30

KOMUNIKAT NR 17/26

Uwaga konsumenci wody z miejscowości **Lubin z ulic: Józefa Chełmońskiego, Jana Matejki i Stanisława Wyspiańskiego, Artura Grottgera, Jacka Malczewskiego, Braci Gierymskich, Juliusza Kossaka, Leona Wyczółkowskiego, Piotra Michałowskiego, Olgi Boznańskiej (Gmina Miejska Lubin)**, gdzie woda dostarczania jest ze strefy zaopatrzenia Lubin, powiat lubiński, województwo dolnośląskie!

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie zawiadamia, że po analizie sprawozdań z badań wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej przez dostawcę wody w zakresie badanych parametrów, w dniu 30 lipca 2026 r. stwierdził **NIEZGODNOŚCI Z WARTOŚCIĄ PARAMETRYCZNĄ** wody do spożycia przez ludzi z ww. terenu ze względu na przekroczenie parametru mikrobiologicznego ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C (liczba kolonii w 22°C).

Nie stwierdzono bakterii pochodzenia fekalnego *Escherichia coli* i enterokoki, ani bakterii grupy coli.

Wodę z kranu przed spożyciem należy przegotować (minimum przez 2 minuty) i pozostawić do ostudzenia bez gwałtownego schładzania. Po przegotowaniu woda jest przydatna do spożycia, kąpieli noworodków, mycia zębów, owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz mycia naczyń.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie ul. Rzeźnicza 1, 59-300 Lubin (dostawca wody) prowadzi działania naprawcze m.in. dezynfekcja i płukanie wody w strefie zaopatrzenia w wodę, mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22.05.2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2026, poz. 748).

2 minuty



Stwierdzona niezgodność z wartością parametryczną nie stwarza bezpośredniego istotnego zagrożenia zdrowia konsumentów. Parametr ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C ma charakter wskaźnikowy, a jego monitorowanie dostarcza informacji niezbędnych do oceny czystości i szczelności systemów uzdatniania i dystrybucji wody. Koniecznym jest jednak podjęcie działań naprawczych, ponieważ namnażanie się ww. bakterii może powodować lub sprzyjać korozji przewodów wodociągowych, co z kolei może pogarszać jakość organoleptyczną wody (smak, zapach, barwa).



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubinie
ul. 1 Maja 15
59-300 Lubin
+48 76 846 67 00
adres email: psse.lubin@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-81091-97204-GTGEC-30

Prezydent Miasta Lubina i MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie zobowiązani są do niezwłocznego rozpowszechnienia niniejszego komunikatu na ww. terenie do jak największej liczby konsumentów (zgodnie z art. 4p ust. 1 pkt 16 oraz art. 13a ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757 z późn. zm.)).

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Danuta Katoła-Świątek

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie

/pismo wydane w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/