

PODGiK.6630.97.2018

Lubin, dn. 15.03.2018 r.

Starostwo Powiatowe w Lubinie  
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji  
Geodezyjnej i Kartograficznej  
ul. Kilińskiego 12b, 59-300 Lubin

**PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ  
W SPRAWIE NR PODGiK.6630.97.2018**

Na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. art. 7d ust.2 i art. 28b  
(Dz.U. z 2017 r., poz.2101 j.t. ze zmianami)

Przedmiot narady:	Sieć kanalizacji sanitarnej
Lokalizacja:	Lubin (miasto) Obręb 8, dz.: 65/2, 83/5
Wnioskodawca:	ATANER RENATA PANIC ul. Neptuna 1 59-300 Osiek
Przewodniczący:	Krzysztof Siudziński Geodeta Powiatowy
Miejsce narady:	Starostwo Powiatowe w Lubinie
Opłata nr:	1911/18/0
Sposób przeprowadz.:	Stacjonarny i elektroniczny
Data wpływu:	02.03.2018
Data narady:	15.03.2018

**Stanowisko Przewodniczącego narady koordynacyjnej:**

Bez wagi.

STAROSTWO POWIATOWE W LUBINIE  
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI  
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ  
ul. Jana Kilińskiego 12b, 59-300 Lubin  
tel. 76 74 67 100; fax 76 74 67 116

Za zgodność z oryginałem

Lubin 2018 -03- 15

podpis

Z up. Starosty Lubińskiego

Wojciech Kowalczyk  
Geodeta

PODGiK.6630.97.2018

## Lista uczestników biorących udział w sposób stacjonarny w naradzie koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp	Nazwa instytucji	Uwagi
1	WNIOSKODAWCA	
	przedstawiciel	
	podpis	
2	Starostwo Powiatowe w Lubinie, Departament Architektury, Nieruchomości i Rozwoju	- Bez uwag
	przedstawiciel <i>Adam Kozłowski</i>	
	podpis <i>Kozłowski</i>	
3	ENERGETYKA Sp. z o.o., ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 59-300 Lubin	
	przedstawiciel	
	podpis	
4	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Rzeźnicza 1, 59-300 Lubin	- Bez uwag.
	przedstawiciel <i>Agnieszka Kotłowska</i>	
	podpis <i>Kotł.</i>	
5	ORANGE Polska S.A. Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze, ul. Purkyniego 2, 50-155 Wrocław	
	przedstawiciel	
	podpis	
6	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu/Gazownia w Lubinie, ul. Odrodzenia 6, 59-300 Lubin	- b. uwag
	przedstawiciel <i>Beata Urbanowska</i>	
	podpis <i>Urbanowska</i>	
7	Telefonia DIALOG S.A., ul. Strzegomska 142 A, 50-507 Wrocław	- uwagi: z dnia 1
	przedstawiciel <i>Krzysztof</i>	
	podpis <i>Krzysztof</i>	

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnością uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej

**Lista uczestników biorących udział za pomocą środków elektronicznych  
w naradzie koordynacyjnej wraz z uwagami**

Lp	Nazwa instytucji	Uwagi
1	Starostwo Powiatowe w Lubinie, Departament Infrastruktury i Transportu	- Bez uwag
	przedstawiciel Barbara Krzeszowska	
2	Urząd Miasta, ul. Kilińskiego 10, 59-300 Lubin	- Brak kolizji z sieciami GM Lubin
	przedstawiciel Anna Birut	
3	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej TERMAL S.A., ul. Tysiąclecia 3, 59-300 Lubin	- Bez uwag
	przedstawiciel Piotr Ziemlicki	
4	Operator Gazociągów Przesyłowych, GAZ-SYSTEM Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu, ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław	- Nie wnoszę uwag
	przedstawiciel Tomasz Godlejewski	
5	TAURON DYSTRYBUCJA S. A. ODDZIAŁ W LEGNICY, ul. Partyzantów 21, 59-220 Legnica	- Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować, jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych: Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego. Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik do uzgodnienia.
	przedstawiciel Witold Piękný	
6	Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A., ul. Poznańska 48, 59-220 Legnica	- Bez uwag
	przedstawiciel Andrzej Fajfer	

**UWAGA:** Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnością uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej

Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano.

Z up. Starosty Lubińskiego

Krzysztof Siudziński

Geodeta Powiatowy

2018 wv 1

PODGIK 6630. 97. 2018

**ODPIS**

W miejscu skrzyżowania i zbliżenia z siecią DIALOG < 2 mb prace wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności prace poprzedzić wykopami kontrolnymi pod nadzorem wyznaczonego pracownika, skrzyżowania z siecią DIALOG zabezpieczyć zgodnie z normami.

Telefonia DIALOG Sp. z o.o.  
ul. Sirzegomska 142a, 74-423 Wąbrzeźno  
NIP 692-19-90-816, REGON 390570619

STAROSTWO POWIATOWE W LUBINIE  
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI  
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ  
ul. Jana Kilińskiego 12b, 59-300 Lubin  
tel. 76 74 67 100; fax 76 74 67 116

Za zgodność z oryginałem

Lubin 2018 -03- 15

Z up. Starosty Lubńskiego

Wojciech Kowalczyk  
Geodeta



## WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5 m poza jezdnię / wjazd / chodnik / oś obiektu liniowego.
2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
  - a) Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
  - b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
3. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych.
5. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy, Region Lubin, 59-300 Lubin, ul. Legnicka 75, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych.
6. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
7. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.
8. W przypadku skrzyżowania projektowanych sieci (gazowej, wodociągowej, ciepłowniczej itp.) z istniejącymi kablami SN, należy przedłożyć do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydział Eksploatacji) projekt techniczny (stanowiący element dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i długości rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.