

PODGiK.6630.444.2017

Lubin, dn. 21.12.2017 r.

Starostwo Powiatowe w Lubinie  
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji  
Geodezyjnej i Kartograficznej  
ul. Kilińskiego 12b, 59-300 Lubin

## PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ W SPRAWIE NR PODGiK.6630.444.2017

Na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. art. 7d ust.2 i art. 28b (Dz.U. z 2015 r., poz.520 j.t. ze zmianami)

|                      |  |
|----------------------|--|
| Przedmiot narady:    | sieć kanalizacji sanitarnej  |
| Lokalizacja:         | Lubin (miasto)<br>Obręb 5, dz.: 8/24, 11, 12/12, 35/1                          |
| Wnioskodawca:        | BIURO TECHNICZNE "SZMAGARA" LESZEK SZMAGARA ul. Rynek 9/IIIp<br>59-220 Legnica |
| Przewodniczący:      | Krzysztof Siudziński<br>Geodeta Powiatowy                                      |
| Miejsce narady:      | Starostwo Powiatowe w Lubinie  |
| Opłata nr:           | 9413/17/1  |
| Sposób przeprowadz.: | stacjonarny i elektroniczny  |
| Data wpływu:         | 18.12.2017   |
| Data narady:         | 21.12.2017   |

### Stanowisko Przewodniczącego narady koordynacyjnej:

Bez uwagi

.....

.....

.....

.....

.....

.....

STAROSTWO POWIATOWE W LUBINIE  
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI  
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ  
ul. Kilińskiego 12b, 59-300 Lubin  
tel. 76 74 67 100; fax 76 74 67 116  
(1)





Za zgodność z oryginałem

Lubin, 21.12.2017 podpis: Starosty Lubińskiego

Krzysztof Siudziński  
Geodeta Powiatowy

PODGiK.6630.444.2017

**Lista uczestników biorących udział w sposób stacjonarny  
w naradzie koordynacyjnej wraz z uwagami**

| Lp | Nazwa instytucji   |   | Uwagi   |
|----|--|---|---|
| 1  | WNIOSKODAWCA   |   | -   |
|    | przedstawiciel   |   |   |
|    | podpis   |   |   |
| 2  | Starostwo Powiatowe w Lubinie, Departament Architektury, Nieruchomości i Rozwoju   |   | -<br>br uwag  |
|    | przedstawiciel   | ARMANDUS WOLKOWSKI  |   |
|    | podpis   |    |   |
| 3  | Starostwo Powiatowe w Lubinie, Departament Infrastruktury i Transportu   |   | -<br>nie dotyczy<br>INSPEKTOR<br>Barbara Henczowska   |
|    | przedstawiciel   |   |   |
|    | podpis   |   |   |
| 4  | ENERGETYKA Sp. z o.o.,<br>ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 59-300 Lubin   |   | -   |
|    | przedstawiciel   |   |   |
|    | podpis   |   |   |
| 5  | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,<br>ul. Rzeźnicza 1, 59-300 Lubin                                |   | - bez uwag  |
|    | przedstawiciel   | Wojciech Urban  |   |
|    | podpis   |  |   |
| 6  | ORANGE Polska S.A. Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze,<br>ul. Purkyniego 2, 50-155 Wrocław               |   | -   |
|    | przedstawiciel   |   |   |
|    | podpis   |   |   |
| 7  | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu/Gazownia w Lubinie, ul. Odrodzenia 6, 59-300 Lubin |   | - prace ziemie w miejscu zbiornika i kolumny zist. sieci gazowej nylonac' kucie, ładowac' nim. adleptosci. Oplatowac' prace naprawy prac ziemie podziemne Gazowni w Lubinie |
|    | przedstawiciel   | Beata Urbańska  |   |
|    | podpis   |  |   |
| 8  | Telefonia DIALOG S.A.,<br>ul. Strzegomska 142 A, 50-507 Wrocław  |   | -<br>uwaga z dnia 1   |
|    | przedstawiciel   |  |   |
|    | podpis   |   |   |

**UWAGA:** Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnością uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej

PODGiK.6630.444.2017

**Lista uczestników biorących udział za pomocą środków elektronicznych  
w naradzie koordynacyjnej wraz z uwagami**

| Lp | Nazwa instytucji   |                    | Uwagi   |
|----|--|--------------------|---|
| 1  | Urząd Miasta,<br>ul. Kilińskiego 10, 59-300 Lubin  |                    | - brak kolizji z sieciami GM Lubin. Prace w rejonie istniejącej kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego prowadzić pod nadzorem inspektorów nadzoru UM Lubin.   |
|    | przedstawiciel   | Anna Birut         |   |
| 2  | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej<br>TERMAL S.A.,<br>ul. Tysiąclecia 3, 59-300 Lubin                  |                    | - Bez uwag  |
|    | przedstawiciel   | Piotr Ziemlicki    |   |
| 3  | Operator Gazociągów Przesyłowych,<br>GAZ-SYSTEM Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu,<br>ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław |                    | -w obrębie działań ujętych w zestawianiu sieć gazowa obsługiwania przez GAZ-SYSTEM nie istnieje   |
|    | przedstawiciel   | Tomasz Godlejewski |   |
| 4  | TAURON DYSTRYBUCJA S. A. ODDZIAŁ W<br>LEGNICY,<br>ul. Partyzantów 21, 59-220 Legnica                             |                    | -Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami.<br>Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować, jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik.<br>Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:<br>Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.<br>Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.<br>Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik do uzgodnienia. |
|    | przedstawiciel   | Witold Piękny      |   |
| 5  | Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej<br>S.A.,<br>ul. Poznańska 48, 59-220 Legnica                     |                    | - bez uwag  |
|    | przedstawiciel   | Andrzej Fajfer     |   |

**UWAGA:** Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnością uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej

Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano.

Z up. Starosty Lubińskiego

Krzysztof Siudziński

Geodeta Powiatowy

zm nr 1

PODGIK 6630.444.2017

W miejscu skrzyżowania i zbliżenia z siecią DIALOG < 2 mb prace wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności prace poprzedzić wykopami kontrolnymi. W miejscu skrzyżowania sieć Dialogu zabezpieczyć na koszt inwestora rurą ochronną dwudzielną min + 0,5 m poza obręb. Zachować normatywne odległości.

Telefonia DIALOG Sp. z o.o.  
ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław  
NIP 692-19-90-818, REGON 390570519



## WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5 m poza jezdnię / wjazd / chodnik / oś obiektu liniowego.
2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
  - a) Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
  - b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
3. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych.
5. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy, Region Lubin, 59-300 Lubin, ul. Legnicka 75, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych.
6. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
7. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.
8. W przypadku skrzyżowania projektowanych sieci (gazowej, wodociągowej, ciepłowniczej itp.) z istniejącymi kablami SN, należy przedłożyć do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydział Eksploatacji) projekt techniczny (stanowiący element dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i długości rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.



