



- 2-Kształtka kielichowo-kolnierkowa DN/DO160 połączenie blokowane
- 3-Trójnik dwukielichowy-kolnierzowy redukcyjny z żeliwa sferoidalnego DN/DO160/DN80 połączenie blokowane
- 4-Zasuwa kolnierkowa DN80 PN16 długość zabudowy krótka (F4)
- 5-Obudowa z trzpieniem, teleskopowa 1,3-1,8m
- 6-Skrzynka licznica "szybna" wykonanie min. wielkość 157mm
- 7-Króciec dwukolnierzowy DN80 z żeliwa sferoidalnego L=1,0m
- 8-Luk kolnierzowy DN80 90° ze stopką
- 9-Hydrant nadziemny DN80 zab. przed złamaniem
- 10-Trójnik kolnierzowy równoprzelotowy z żeliwa sferoidalnego DN150 PN16
- 11-Redukcja kolnierkowa DN150/DN100mm PN16 z żeliwa sferoidalnego.
- 12-Zasuwa kolnierkowa DN100 PN16 długość zabudowy krótka (F4)
- 13-Kształtka kielichowo-kolnierkowa DN/DO110 połączenie blokowane
- 14-Blok oporowy betonowy (z betonu B20) –szerokości 0,9m, wysokości 0,35m, ilość betonu 0,34m³ na 5cm podszybcie z tłucznia, blok oddzielony od rurociągu folią PEHD
- 15-Taśma ostrzegawcza koloru niebieskiego z polietylenu z wkładką metalową
- 16-Kolano kielichowo 45st DN/DO160 połączenie blokowane
- 17-Kolano żeliwne kolnierzowe 90st DN80mm

	B.P.I U.I.		59-300 LUBIN ul. A.Fredry 25/6	
	INSANIT		tel.kom. 693-640-199	
NIP 692-177-71-46				
		e-mail: insanit@poczta.onet.pl		
Program: INTERsoft IntelliCAD 7 Premium PL				
Obiekt	SIEĆ WODOCIAGOWA I KANALIZACJI SANITARNEJ UL. SZAFIROWA W LUBINIE			
Treść rys.	PROFIL PODŁUŻNY-SIECI WODOCIAGOWEJ ODCIENEK T1A-T3			Branża SANITARNA
Adres	59-300 Lubin ul. Szafirowa, Obr.9 dz.nr 785/105; 785/127 785/95; 785/7; 785/120; 785/119, 785/100, 785/118			Data 01.09.2020R Stadium P.W.
Inwestor	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.zo.o. 59-300 Lubin, ul. Rzeźnicza 1			Skala 1:100/ 1:500 Nr rys. 2
Projektował	mgr inż. KRZYSZTOF WERBOWY uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych UPR. BUD. NR 257/HOŚ/05			Podpis