

Lubin, dnia 05.09.2018 r.

Ldz. RZP/RI/386/2018

Wyjaśnienia do IWZ

Dotyczy: ZSP36/2018

W związku z przesłaniem w dniu 04.09.2018 r. zapytania, dotyczącego treści Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Modernizacja bezwykopowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w Lubinie” Zamawiający, działając zgodnie z pkt. 17 Istotnych Warunków Zamówienia wyjaśnia, co następuje:

PYTANIE

Czy Zamawiający dopuszcza przedłużenie zakończenia terminu robót do **30 kwietnia 2019**, ponieważ wykonanie wszystkich pomiarów geodezyjnych oraz wszystkich prac przygotowawczych przed montażem rękawa (hydrodynamiczne wyczyszczenie wszystkich kanałów wraz z wyfrezowaniem małych korzeni oraz narostów stalaktytowych na złączach) spowoduje iż wszystkie prace przygotowawcze zostaną zakończone najwcześniej do końca listopada 2018 lub nawet dłużej.

Tak więc prace renowacyjne związane z montowaniem rękawów przypadną na grudzień 2018 r. Rękaw epoksydowy nasączany jest w nasączalni fabrycznej bezpośrednio na placu budowy a temperatura mieszanych żywic wynosi 20⁰C. Dla zachowania bezpieczeństwa technologicznego rękaw epoksydowy wysuwany z pojazdu nasączalni na zewnątrz na wieżę inwersyjną nie może być podawany i transportowany do kanału w temperaturach zewnętrznych niższych niż + 5 do + 8 ⁰C.

Temperatury zewnętrzne, które będą poniżej tych wartości mogą powodować proces

krystalizacji żywic, co w konsekwencji może doprowadzić do uszkodzenia rękawa epoksydowego. Tak więc nie mamy pewności iż w grudniu temperatury zewnętrzne pozwolą na bezpieczny montaż rękawa epoksydowego.

Czy Zamawiający dopuści wydłużenie terminu montażu rękawa – w przypadku niedogodnych warunków atmosferycznych – do 30 kwietnia 2019?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z zapisami §13 ust.1 pkt 1) ppkt a) projektu umowy Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy w razie wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających kontynuowanie robót, jednak nie dłużej, niż o czas trwania tych niesprzyjających warunków.

PROKURENT
MPWIK Sp. z o.o. w Lubinie

Tymoteusz Myrda