

**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O W LUBINIE, PRODUCENT I SPRZEDAWCA WODY PITNEJ DLA MIASTA PROWADZI STAŁĄ KONTROLĘ JAKOŚCI SWOJEGO PRODUKTU. KONTROLA PROWADZONA JEST W MIEJSCU PRODUKCJI WODY CZYLI W ZAKŁADACH UZDATNIANIA WODY, NA WEJŚCIU DO BUDYNKÓW: W STACJACH HYDROFOROWYCH LUB KOMÓRKACH TECHNICZNYCH ORAZ U KONSUMENTA W MIESZKANIU.**

**AKTUALNE WYNIKI ZAMIESZCZONO W PONIŻSZEJ TABELI:**

Data pobrania próbki	Odbiorca	Przewodność elektryczna właściwa [μS/cm]	Mętność [NTU]	Żelazo [mg/dm <sup>3</sup> ]	Jon amonu [mg/dm <sup>3</sup> ]	Azotyny [mg/dm <sup>3</sup> ]	Barwa	Odczyn pH	Liczba progowa zapachu [TON]	Liczba progowa smaku [TFN]	Bakterie grupy coli [jtk/100ml]	Escherichia coli [jtk/100ml]	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C [jtk/1ml]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2019-09-02	ul. Małomicka 21 odb. indywidualny	587	0,71	<0,02	<0,10	<0,02	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	7,4	<1 (Wynik mniejszy lub równy 1 – akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian)	<1 (Wynik mniejszy lub równy 1 – akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian)	0	0	Bez nieprawidłowych zmian (Nie wykryto)
2019-09-02	ul. Parkowa 2 odb. indywidualny	628	0,96	0,030	<0,10	<0,02	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	7,4	<1 (Wynik mniejszy lub równy 1 – akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian)	<1 (Wynik mniejszy lub równy 1 – akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian)	0	0	Bez nieprawidłowych zmian (Nie wykryto)
2019-09-02	ul. Konopnickiej 5 odb. indywidualny	677	0,92	0,115	<0,10	<0,02	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	7,3	<1 (Wynik mniejszy lub równy 1 – akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian)	<1 (Wynik mniejszy lub równy 1 – akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian)	0	0	Bez nieprawidłowych zmian (Nie wykryto)
2019-09-02	ul. Pawia 35 hydroforownia	585	0,50	0,023	<0,10	<0,02	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	7,5	<1 (Wynik mniejszy lub równy 1 – akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian)	<1 (Wynik mniejszy lub równy 1 – akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian)	0	0	Bez nieprawidłowych zmian (Nie wykryto)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Najwyższe dopuszczalne stężenie: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)</b>		<b>2500</b>	<b>Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0.</b>	<b>0,2</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian</b>	<b>6,5 - 9,5</b>	<b>Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian</b>	<b>Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Bez nieprawidłowych zmian</b>

**KONTAKT:**

MPWiK Sp. z o. o. w Lubinie  
ul. Rzeźnicza 1  
59-300 Lubin  
e-mail  
[laboratorium@mpwik.lubin.pl](mailto:laboratorium@mpwik.lubin.pl)

**Telefony:**  
Centrala: +48 76 746-80-00  
Sekretariat: +48 76 746-80-01  
Fax: +48 76 746-80-05  
Laboratorium: +48 76 841-03-04